



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号 CE16.2018X
Certificate No.

产品名称
Name of Product 干簧管远传变送器

型号及规格
Type of Product Reed-11 I

防爆标志
Marking Ex ia II C T6 Ga

技术文件
Technical Documents Q/JWFLAP04-2015

图号
Drawing No. Reed-11.00

备注
Note (s)

1. 本安参数: $U_i: 28VDC$, $I_i: 93\text{ mA}$, $P_i: 0.65W$, $C_i: 0\mu F$, $L_i: 0mH$ 。
2. 产品使用环境温度: $-40^{\circ}C \leq T_a \leq +60^{\circ}C$ 。
3. 此产品必须与安装在安全区的关联设备连接, 关联设备参数见使用说明书。
4. 防爆合格证编号后缀“X”表示产品具有安全使用特殊条件: 外壳材质为铝合金, 安装和维护时, 应防止由于摩擦和冲击引起的点燃危险。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB 3836.1-2010

GB 3836.4-2010

发给: 深圳计为自动化技术有限公司
Issued to:

本证失效日期: 2021-01-22
Date of Expire:

发证日期: 2016-01-22
Date of Issue:

中心印章
Center seal



中心主任
Director

刘红亮

石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心
Supervision & Test Center of Ex-products of China Petroleum & Chemical Industry

注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the products that are in accord with sample(s) tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号 邮政编码: 300131 电话/传真: 022-26651066/26689116

Center Add: No. 85 No. 3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131 Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail: pcec@pcec.com.cn http://www.pcec.com.cn